



ИТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №238
Лапочкина Л.А.

ПЛАН РАБОТЫ

Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушений	Пункт нормативного правового акта	Срок устранения нарушения	Ответственный
1	На объекте защиты в нарушении требований нормативного документа по ПБ, помещения ДОУ (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) и помещения складского назначения(помещения по тех.паспорту №№3А,22,33,расположенные на 1 этаже, помещения №№16,20,28,расположенные на 2 этаже)(класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.	Ч.1 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 05.09.2022	Завхоз
2	На объекте защиты в нарушении требований нормативного документа по П.Б. не организовано проведение не реже 1 раз в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных лестниц	Под.б)п.17 Правил противопожарного режима в РФ(утв.Постановлением Правительства РФ 16.09.2020№1479)	До 05.09.2022	Завхоз
3	На объекте защиты в нарушении документа по П.Б. руководитель организации организует обслуживание и эксплуатацию систем, функционирующих в составе системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре, без учета требований технической документации изготовителя, а именно: отсутствует техническая документация на систему аварийного освещения и систему оповещения управление эвакуацией людей при пожаре, а так же производится обслуживание вышеуказанных систем без учета требований, изложенных в технической документации изготовителя	П.54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	До 05.09.2022	Завхоз