



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г.РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132. Телефон: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1-455/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 238».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение решения № 1-455 от «23» сентября 2021 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая/выездная проверка здания дошкольной образовательной организации – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 238» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Комсомольская, 96/1.

Дата и время проведения проверки: 05.10.2021 г. с 10 часов 30 минут по 11 часов 30 минут. Продолжительность 01 час 00 минут, 15.10.2021 г. с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут. Продолжительность 01 час 00 минут.

проверку проводил(а): Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - инспектор Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону лейтенант внутренней службы Бурма Сергей Николаевич.

совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 238», Лапочкиной Любовью Алексеевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
-------	--	--	--	--

1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в нарушении требований нормативного документа по пожарной безопасности, помещения дошкольного образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) и помещения складского назначения (кладовая) (помещения по техническому паспорту №№ 3А, 22, 33, расположенные на 1 этаже здания, помещения №№ 16, 20, 28, расположенные на 2 этаже здания) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.	ч.1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	05.09.2022	
2.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц.	подп. б) п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479).	05.09.2022	
3.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности руководитель организации организует обслуживание и эксплуатацию систем, функционирующих в составе системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре, без учета требований технической документации изготовителя, а именно: отсутствует техническая документация на систему аварийного освещения и систему оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре, а так же производится обслуживание вышеуказанных систем без учета требований, изложенных в технической документации изготовителя.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).	05.09.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - инспектор Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы **Бурма Сергей Николаевич.**

Предписание для * исполнения получил: Лапочкина Любовь Алексеевна, заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Детский сад №238»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя).

«15» октября 2021

(подпись)