

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

пер. Доломановский, 132 г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-27-85 E-mail: gumchsro@donpac.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону

(наименование органа государственного пожарного надзора)

пр. Коммунистический, 50 г. Ростов-на-Дону, 344091

тел. 8-(863)-305-16-48, факс 8-(863)-305-16-49 E-mail: gpn-rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

«Единый «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области - 8 (863) 239-99-99

Предписание № 219-5/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о про-  
ведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-  
эстетическому направлению развития детей второй категории № 238 Пролетарского района  
города Ростова-на-Дону

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа му-  
ниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица индиви-  
дуального предпринимателя № 219-5 от 25 июня 2015 года, 03 июля 2015 года, 17 июля 2015 го-  
да проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором г. Ростова-на-Дону по  
пожарному надзору – инспектором Пролетарского отделения надзорной деятельности отдела  
надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилак-  
тической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутрен-  
ней службы Черняковым Виталием Михайловичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Здания дошкольной образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществ-  
лением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей второй ка-  
тегории № 238 Пролетарского района города Ростова-на-Дону

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Комсомольская, 96/1

при проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 238 Пролетарского района  
города Ростова-на-Дону Лапочкина Любовь Алексеевна, И.о. заведующего Лапыко Элина Юрь-  
евна

(указывается должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-  
сти» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-  
ленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предпи- сания	Вид нарушения требований пожарной безо- пасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нару- шены	Срок устранения нарушения требо- вания пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении коридора у вы- хода на лестничную клетку, на втором этаже пути эвакуа-	Федеральный закон № 123-ФЗ статья 1, статья 4, (часть 2, 3, 4), статья 5, статья 6, (часть 1,	15.06.2016г	

001809