

	ции не освещены в соответствии с требованиями (при отключении электроснабжения в группах лампы аварийного освещения не включились)	часть 3) статья 151, (часть 1) СП 1.13130.2009 пункт 4.3.1		
2.	В спальном помещении подготовительной группы над эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «Выход»	пункт 5.3 СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	15.06.2016г	
3.	В спальном помещении старшей группы над эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «Выход»	пункт 5.3 СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	15.06.2016г	
4.	В спальном помещении ясельной группы над эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «Выход»	пункт 5.3 СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	15.06.2016г	
5.	В здании используются поврежденные электроприборы (в электрощите установлены некалиброванные плавкие вставки)	Правила противопожарного режима в РФ пункт 42 Б	15.06.2016г	
6.	Частично в здании автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, а именно отключен шлейф № 11	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 61	15.06.2016г	
7.	Частично первичные средства пожаротушения, установленные на объекте, находятся в неисправном состоянии, а именно с истекшим сроком годности	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 478	15.06.2016г	
8.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП1.13130.2009 ширина эвакуационных выходов из помещений второго этажа на лестничную клетку 3-го типа составляет 110 см. при числе эвакуирующихся более 15 человек.	П. 6.16 СНИП 21-01-97* пункт 5.2.14 СП1.13130.2009 Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек; пункт 6.16 СНИП 21-01-97* Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасно-	15.06.2016г	