

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №238»

344025 г.Ростов-на-Дону  
ул. Комсомольская 96/1  
ИНН 6167057975 КПП 616701001  
ОГРН 1026104149994 ОКПО 34142556  
Исх. № \_\_\_\_ от 20.08.2015 г.

Тел.251-06-44

ПЛАН

ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МБДОУ №238

№№	Нарушения требований пожарной безопасности согласно предписанию	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	В помещении коридора у выхода на лестничную клетку ,на втором этаже пути эвакуации не освещены в соответствии с требованиями	15.06.2016 г.	Лампа заменена
2	В спальнях подготовительной ,старшей и ясельной группы над эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «Выход»	15.06.2016г.	Заключен договор
3	В электрощите установлены некалиброванные плавкие вставки	15.06.2016г.	Вставки заменены
4	Частично в здании автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии ,а именно отключен шлейф №11(подвал)	15.06.2016г.	Шлейф№11 отремонтирован
5	Частично первичные средства пожаротушения ,установленные на объекте ,находятся в неисправном состоянии ,а именно с истекшим сроком годности	15.06.2016г.	Срок годности до конца 2015 года
6	На объекте защиты ,не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности ,а именно :в нарушение п.5.2.14 СП.13130.2009 ширина эвакуационных выходов из помещения второго этажа на лестничную клетку 3-го типа составляет 110 см .при числе эвакуирующихся более 15 человек	15.06.2016г.	

Заведующая МБДОУ №238



Лапочкина Л.А.